

## La base de données sécurité des établissements ESOPE

Mise en oeuvre depuis l'année scolaire 2003/2004, l'Enquête Sécurité de l'Observatoire Pour les Établissements d'enseignement (ESOPE) est un outil permettant d'évaluer avec précision la prise en compte de la sécurité et de l'accessibilité dans les établissements du second degré publics et privés sous contrat dépendant des ministères chargés de l'éducation nationale et de l'agriculture.

Au cours de l'année 2009/2010, la base ESOPE s'est enrichie constituant aujourd'hui une base de 6 054 dossiers pour l'ensemble des établissements des deux ministères concernés contre 5 425 en 2008/2009 et 5 002 en 2007/2008.

Dans quinze académies, plus de la moitié des établissements ont participé à la base. L'année dernière, ils étaient douze.

Dans cinq académies, plus de 60% des établissements ont renseigné les formulaires pour l'ensemble de la base ou pour une ou plusieurs de ses composantes («accessibilité», «sécurité incendie et risque bâtiment», «maintenance», «sécurité, santé, hygiène», «formations professionnelles, technologiques et expérimentales», «Activités expérimentales», «Equipements sportifs» ou «Risques majeurs».

Même s'il résulte de l'accumulation des données sur les cinq dernières années, cet échantillon significatif permet de dégager des tendances révélatrices sur le niveau de sécurité des établissements ou d'initier un nouveau dossier par une commission de l'Observatoire.

### Un outil pour l'Observatoire

Instrument d'aide à la réflexion et système d'alerte, la base d'observation ESOPE est analysée par les commissions de l'Observatoire lors de la préparation de leurs dossiers ou lors du bilan de chaque mandat.

Les différentes informations recueillies sont également utiles pour illustrer les dossiers menés chaque année comme le document sur la sécurité incendie dans les internats qui figure dans ce rapport.

Le cas échéant, elles permettent d'alerter les différents responsables sur les priorités à mettre en oeuvre en matière d'information, de formation ou de prévention dans les établissements que ce soit dans le domaine de la sécurité ou dans celui de l'accessibilité.

La forte implication des responsables des établissements prouve que la base peut encore évoluer de manière significative et démontre l'intérêt que lui portent les principaux, proviseurs et directeurs.

### Une mémoire pour les établissements

Grâce à la mise en place d'ESOPE, les responsables des établissements disposent d'un tableau de bord remis à jour chaque année.

Mémoire active des données «sécurité» et «accessibilité», la base facilite une prévention plus efficace et offre une aide à l'élaboration du document unique d'évaluation des risques et du programme annuel de prévention.

Par ailleurs des informations départementales, régionales ou académiques peuvent être obtenues pour l'année précédente auprès du secrétariat général de l'Observatoire : [ons@education.gouv.fr](mailto:ons@education.gouv.fr)

### Améliorer la sécurité

Le fait de renseigner régulièrement cette base de données permet parfois de prendre conscience des obligations à respecter et de la nécessaire évolution des mentalités dans les domaines de la sécurité et de l'accessibilité.

Depuis le lancement de la base, plusieurs centaines d'établissements du second degré publics et privés sous contrat dépendant des ministères de l'éducation nationale et de l'agriculture ont déclaré que la saisie des informations leur a permis de trouver une solution à un problème lié à la sécurité.

Dans les prochaines années, une refonte importante de la base ESOPE devrait permettre de la rendre plus utile encore.

## La base ESOPE

## Les résultats 2009/2010

Participation des établissements Education nationale par académie	Nombre total	Réponses	%
AIX-MARSEILLE	504	242	48%
AMIENS	358	187	52%
BESANCON	240	151	63%
BORDEAUX	564	240	43%
CAEN	325	141	43%
CLERMONT-FERRAND	304	184	61%
CORSE	46	24	52%
CRETEIL	660	248	38%
DIJON	284	112	39%
GRENOBLE	569	268	47%
GUADELOUPE	91	25	27%
GUYANE	40	18	45%
LILLE	725	357	49%
LIMOGES	146	86	59%
LYON	551	244	44%
MARTINIQUE	79	22	28%
MONTPELLIER	404	234	58%
NANCY-METZ	486	304	63%
NANTES	653	294	45%
NICE	295	142	48%
ORLEANS-TOURS	442	247	56%
PARIS	411	230	56%
POITIERS	317	174	55%
REIMS	266	124	47%
RENNES	595	272	46%
REUNION	121	94	78%
ROUEN	317	235	74%
STRASBOURG	288	167	58%
TOULOUSE	528	312	59%
VERSAILLES	814	450	55%

Participation des établissements agricoles par région	Nombre total	Réponses	%
ALSACE	5	5	100%
AQUITAINE	55	25	45%
AUVERGNE	29	11	38%
BASSE-NORMANDIE	43	4	9%
BOURGOGNE	35	9	26%
BRETAGNE	70	17	24%
CENTRE	38	17	45%
CHAMPAGNE-ARDENNE	23	5	22%
CORSE	2	2	100%
FRANCHE-COMTE	25	8	32%
GUADELOUPE	6	1	17%
GUYANE	2	1	50%
HAUTE-NORMANDIE	18	3	17%
ILE-DE-FRANCE	21	4	19%
LANGUEDOC-ROUSSILLON	33	11	33%
LIMOUSIN	9	4	44%
LORRAINE	18	4	22%
MIDI-PYRENEES	41	19	46%
NORD-PAS-DE-CALAIS	29	9	31%
PAYS DE LA LOIRE	35	13	37%
PICARDIE	31	5	16%
POITOU-CHARENTES	52	7	13%
PACA	27	11	41%
REUNION	9	1	11%
RHONE-ALPES	95	30	32%

## La base ESOPE

## L'accueil des personnes en situation de handicap (élèves et personnels)

Travaux d'accessibilité réalisés depuis 3 ans ?	Oui		Non	
	N	%	N	%
Collège	940	29.9%	2201	70.1%
Lycée	293	43.8%	376	56.2%
Lycée agricole	69	42.9%	92	57.1%
Lycée professionnel	251	32.2%	528	67.8%
Total	1553	32.7%	3197	67.3%

Nombre de personnes mal-voyantes	0		1 et plus	
	N	%	N	%
Collège	2454	84.5%	45	15.5%
Lycée	436	71.7%	172	28.3%
Lycée agricole	136	88.9%	17	11.1%
Lycée professionnel	574	81.4%	131	18.6%

Des aménagements vous paraissent-ils souhaitables ?	Oui		Non	
	N	%	N	%
Collège	1613	52.5%	1461	47.5%
Lycée	402	61.3%	254	38.7%
Lycée agricole	92	57.9%	67	42.1%
Lycée professionnel	415	54.2%	351	45.8%
Total	2522	54.2%	2133	45.8%

Nombre de personnes malentendantes	0		1 et plus	
	N	%	N	%
Collège	2181	75.2%	718	24.8%
Lycée	396	65.9%	205	34.1%
Lycée agricole	111	74.0%	39	26.0%
Lycée professionnel	452	63.6%	259	36.4%

Des aménagements en matière d'accessibilité sont-ils programmés ?	Oui		Non		Ne sait pas	
	N	%	N	%	N	%
Collège	550	22.5%	1587	65.0%	305	12.5%
Lycée	157	31.8%	269	54.5%	68	13.8%
Lycée agricole	26	38.2%	34	50.0%	8	11.8%
Lycée professionnel	153	26.9%	357	62.9%	58	10.2%
Total	886	24.8%	2247	62.9%	439	12.3%

Nombre de personnes handicapées motrices	0		1 et plus	
	N	%	N	%
Collège	2153	73.9%	762	26.1%
Lycée	339	54.9%	278	45.1%
Lycée agricole	122	79.2%	32	20.8%
Lycée professionnel	471	65.1%	253	34.9%

Nombre de PAI (projet d'accueil individualisé)	0		1 et plus	
	N	%	N	%
Collège	777	28.1%	1989	71.9%
Lycée	224	40.8%	325	59.2%
Lycée agricole	103	81.1%	24	18.9%
Lycée professionnel	283	43.9%	362	56.1%

Nbre de personnes avec handicap mental, psychiques ou cognitif	0		1 et plus	
	N	%	N	%
Collège	1404	65.9%	726	34.1%
Lycée	335	81.5%	76	18.5%
Lycée agricole	54	90.0%	6	10.0%
Lycée professionnel	356	73.0%	132	27.0%

## La base ESOPE

Refus d'élèves mal-voyants	Non		Le cas ne s'est pas présenté		Oui pour des raisons d'accessibilité (équipements ou bâtiments)		Oui pour des raisons pédagogiques (manque de professeur qualifié, de matériels spécialisés..)		Total
	N	%	N	%	N	%	N	%	N
Collège	1184	49.4%	1203	50.1%	7	0.3%	5	0.2%	2399
Lycée	252	52.9%	222	46.6%	2	0.4%	0	0.0%	476
Lycée agricole	25	39.7%	38	60.3%	0	0.0%	0	0.0%	63
Lycée professionnel	262	47.7%	282	51.4%	4	0.7%	1	0.2%	549
Total	1723	49.4%	1745	50.0%	13	0.4%	6	0.2%	3487

Refus d'élèves malentendants	Non		Le cas ne s'est pas présenté		Oui pour des raisons d'accessibilité (équipements ou bâtiments)		Oui pour des raisons pédagogiques (manque de professeur qualifié, de matériels spécialisés..)		Total
	N	%	N	%	N	%	N	%	N
Collège	1285	54.3%	1080	45.6%	2	<0.1%	1	<0.1%	2368
Lycée	282	60.5%	183	39.3%	0	0.0%	1	0.2%	466
Lycée agricole	31	50.8%	30	49.2%	0	0.0%	0	0.0%	61
Lycée professionnel	317	58.2%	227	41.7%	1	0.2%	0	0.0%	545
Total	1915	55.7%	1520	44.2%	3	<0.1%	2	<0.1%	3440

Refus d'élèves handicapés moteurs	Non		Le cas ne s'est pas présenté		Oui pour des raisons d'accessibilité (équipements ou bâtiments)		Oui pour des raisons pédagogiques (manque de professeur qualifié, de matériels spécialisés..)		Total
	N	%	N	%	N	%	N	%	N
Collège	1312	55.9%	967	41.2%	63	2.7%	3	0.1%	2345
Lycée	303	64.7%	140	29.9%	22	4.7%	3	0.6%	468
Lycée agricole	28	45.2%	34	54.8%	0	0.0%	0	0.0%	62
Lycée professionnel	306	57.2%	200	37.4%	24	4.5%	5	0.9%	535
Total	1949	57.2%	1341	39.3%	109	3.2%	11	0.3%	3410

Refus d'élèves avec un handicap mental, psychique ou cognitif	Non		Le cas ne s'est pas présenté		Oui pour des raisons d'accessibilité (équipements ou bâtiments)		Oui pour des raisons pédagogiques (manque de professeur qualifié, de matériels spécialisés..)		Total
	N	%	N	%	N	%	N	%	N
Collège	1356	58.9%	923	40.1%	3	0.1%	19	0.8%	2301
Lycée	213	48.0%	227	51.1%	0	0.0%	4	0.9%	444
Lycée agricole	21	34.4%	40	65.6%	0	0.0%	0	0.0%	61
Lycée professionnel	278	53.4%	240	46.1%	0	0.0%	3	0.6%	521
Total	1868	56.1%	1430	43.0%	3	<0.1%	26	0.8%	3327

## La base ESOPE

## La sécurité incendie

## Les commissions de sécurité

Catégorie «incendie»	Collège		Lycée		Lycée agricole		Lycée professionnel	
	N	%	N	%	N	%	N	%
1ère cat.	58	2.1%	141	23.2%	2	1.4%	44	6.6%
2ème cat.	781	28.6%	316	52.0%	9	6.1%	224	33.6%
3ème cat.	1455	53.3%	105	17.3%	60	40.8%	297	44.6%
4ème cat.	335	12.3%	31	5.1%	65	44.2%	77	11.6%
5ème cat.	103	3.8%	15	2.5%	11	7.5%	24	3.6%

Activités annexes (autres que type R)	Collège		Lycée		Lycée agricole		Lycée professionnel	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Restauration (N)	2440	72.3%	571	55.2%	118	48.6%	599	67.6%
Gymnase (X)	770	22.8%	344	33.3%	76	31.3%	241	27.2%
Salle de spectacle (L)	165	4.9%	119	11.5%	49	20.2%	46	5.2%

Dernier avis de la commission	Collège		Lycée		Lycée agricole		Lycée professionnel	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Favorable	2604	93.4%	547	87.5%	130	89.0%	618	90.4%
Défavorable	183	6.6%	78	12.5%	16	11.0%	66	9.6%

Si remarques de la commission de sécurité incendie :	Collège	Lycée	Lycée agricole	Lycée professionnel
	%	%	%	%
Absence de documents	8.7%	8.9%	11.3%	9.6%
Dispositions constructives	7.0%	8.3%	7.1%	7.7%
Installations techniques	20.2%	23.7%	28.6%	20.6%
Moyens de secours	10.5%	11.0%	14.9%	12.0%
Conditions d'exploitation	13.8%	14.5%	7.7%	15.1%
Divers	39.7%	33.6%	30.4%	35.1%

Date du dernier passage de la commission de sécurité incendie	Collège	Lycée	Lycée agricole	Lycée professionnel
2007	17.3%	15.7%	5.2%	12.7%
2008	18.3%	19.2%	3.4%	18.5%
2009	13.8%	13.8%	5.2%	16.3%

Présence du registre de sécurité incendie ?	Collège	Lycée	Lycée agricole	Lycée professionnel		
	N	%	N	%	N	%
Oui	2827	98.8%	622	99.4%	138	92.6%
Non	34	1.2%	4	0.6%	11	7.4%

## La base ESOPE

Année de sa dernière mise à jour	Année en cours	N-1	N-2	Ne sait pas
Collège	90.5%	5.8%	1.6%	2.1%
Lycée	94.5%	2.9%	1.0%	1.6%
Lycée agricole	86.0%	4.2%	3.5%	6.3%
Lycée professionnel	91.2%	5.1%	1.3%	2.5%
Total	91.0%	5.2%	1.6%	2.2%

Internat dans l'établissement	Oui	Non
Collège	5.7%	94.3%
Lycée	56.5%	43.5%
Lycée agricole	92.3%	7.7%
Lycée professionnel	52.9%	47.1%
Total	23.7%	76.3%

## Les exercices d'évacuation

Les consignes et plans d'évacuation sont-ils affichés ?	Oui	Non
Collège	98.7%	1.3%
Lycée	98.4%	1.6%
Lycée agricole	98.7%	1.3%
Lycée professionnel	98.9%	1.1%
Total	98.7%	1.3%

Nbr d'exercices d'évacuation de nuit	0	1	2	3	4 et plus
Collège	26.7%	29.7%	21.5%	18.6%	3.5%
Lycée	8.5%	40.2%	28.4%	19.9%	2.9%
Lycée agricole	11.1%	50.4%	27.4%	10.4%	0.7%
Lycée professionnel	9.3%	38.7%	29.9%	17.6%	4.4%
Total	12.3%	39.2%	27.7%	17.6%	3.3%

Nombre d'exercices d'évacuation de jour	0	1	2	3 et +
Collège	7.2%	17.5%	32.0%	43.4%
Lycée	7.6%	21.9%	34.6%	35.9%
Lycée agricole	20.3%	30.4%	27.7%	21.6%
Lycée professionnel	6.6%	22.6%	32.9%	37.8%
Total	7.6%	19.4%	32.4%	40.6%

Heure du dernier exercice	Avant 22h	22h/24 h	0h-2h	2h-4h	4h/6h
Collège	35.8%	43.1%	2.2%	1.5%	17.5%
Lycée	24.5%	51.8%	4.0%	2.5%	17.2%
Lycée agricole	10.9%	53.5%	4.7%	1.6%	29.5%
Lycée professionnel	22.7%	50.7%	5.2%	3.2%	18.1%
Total	23.6%	50.4%	4.3%	2.5%	19.3%

Date du dernier exercice d'évacuation de jour	2005	2008	2009	2010
Collège	17.9%	19.7%	36.8%	25.6%
Lycée	23.3%	21.1%	37.8%	17.8%
Lycée agricole	67.7%	0.0%	14.5%	17.7%
Lycée professionnel	21.8%	21.6%	35.3%	21.3%
Total	20.5%	19.7%	36.2%	23.7%

Durée de l'évacuation (comptage et appel terminés)	entre 3 et 5 mn	entre 5 et 10 mn	> 10 mn
Collège	84.4%	14.2%	1.4%
Lycée	74.0%	22.5%	3.6%
Lycée agricole	61.2%	30.2%	8.5%
Lycée professionnel	71.4%	24.6%	4.0%
Total	72.9%	23.1%	4.1%

Durée de l'évacuation (comptage et appel terminés)	entre 3 et 5 mn	entre 5 et 10 mn	> 10 mn
Collège	87.6%	10.8%	1.5%
Lycée	72.5%	24.5%	3.0%
Lycée agricole	60.5%	29.8%	9.7%
Lycée professionnel	73.7%	23.3%	3.0%
Total	82.4%	15.3%	2.2%

L'internat est-il situé dans un bâtiment réservé à cet usage ?	Oui	Non
Collège	26.3%	73.8%
Lycée	33.9%	66.1%
Lycée agricole	33.3%	66.7%
Lycée professionnel	43.6%	56.4%
Total	36.2%	63.8%

## La base ESOPE

Responsable désigné pour agir en cas de sinistre nocturne ?	Oui	Non
Collège	78.1%	21.9%
Lycée	87.7%	12.3%
Lycée agricole	84.1%	15.9%
Lycée professionnel	82.7%	17.3%

## La formation à la manipulation des moyens de secours

Nombre d'enseignants formés	0	1	2	3 et plus
Collège	84.2%	3.5%	2.5%	9.7%
Lycée	83.2%	2.5%	1.7%	12.5%
Lycée agricole	67.6%	4.9%	7.0%	20.4%
Lycée professionnel	73.8%	3.2%	4.9%	18.1%
Total	81.8%	3.4%	3.0%	11.8%

## La détection incendie

La centrale est-elle surveillée en permanence lorsque des élèves sont présents ?	Oui	Non
Collège	86.2%	13.8%
Lycée	95.2%	4.8%
Lycée agricole	81.1%	18.9%
Lycée professionnel	90.0%	10.0%
Total	87.9%	12.1%

Nombre de IATOSS formés	0	1	2	3
Collège	38.1%	20.3%	14.2%	27.4%
Lycée	41.6%	7.1%	8.2%	43%
Lycée agricole	47.9%	7.7%	7.7%	36.7%
Lycée professionnel	42.2%	9.2%	10.9%	37.8%
Total	39.6%	16.3%	12.7%	31.5%

Le personnel de surveillance a-t-il été formé à son fonctionnement ?	Oui	Non
Collège	62.5%	37.5%
Lycée	82.0%	18.0%
Lycée agricole	73.4%	26.6%
Lycée professionnel	77.5%	22.5%
Total	68.1%	31.9%

Personnes désignées et entraînées pour la sécurité incendie ?	Oui	Non
Collège	43.6%	56.4%
Lycée	55.7%	44.3%
Lycée agricole	34.9%	65.1%
Lycée professionnel	46.6%	53.4%
Total	45.5%	54.5%

Incendie en 2009/2010 ?	Oui	Non
Collège	3.5%	96.5%
Lycée	6.0%	94.0%
Lycée agricole	11.8%	88.2%
Lycée professionnel	5.4%	94.6%
Total	4.4%	95.6%

## La base ESOPE

## Sécurité, santé, hygiène

Avez-vous au moins un ACMO dans l'établissement ?	Oui		Non	
	N	%	N	%
Collège	1837	80.7%	438	19.3%
Lycée	415	79.7%	106	20.3%
Lycée agricole	115	82.1%	25	17.9%
Lycée professionnel	496	85.8%	82	14.2%
Total	2863	81.5%	651	18.5%

A-t-il (ont-ils) reçu la formation ACMO continue	Oui		Non	
	N	%	N	%
Collège	719	49.1%	746	50.9%
Lycée	192	58.9%	134	41.1%
Lycée agricole	73	74.5%	25	25.5%
Lycée professionnel	217	55.5%	174	44.5%
Total	1201	52.7%	1079	47.3%

A-t-il (ont-ils) une lettre de mission ?	Oui		Non	
	N	%	N	%
Collège	677	34.1%	1309	65.9%
Lycée	151	35.0%	280	65.0%
Lycée agricole	101	81.5%	23	18.5%
Lycée professionnel	190	37.9%	311	62.1%
Total	1119	36.8%	1923	63.2%

Présence du registre de signalement d'un danger grave et imminent ?	Oui		Non	
	N	%	N	%
Collège	986	45.9%	1164	54.1%
Lycée	233	46.9%	264	53.1%
Lycée agricole	70	52.6%	63	47.4%
Lycée professionnel	297	53.4%	259	46.6%
Total	1586	47.5%	1750	52.5%

Précise-t-elle le temps consacré à sa (leurs) mission(s) ?	Oui		Non	
	N	%	N	%
Collège	254	15.6%	1374	84.4%
Lycée	53	14.7%	308	85.3%
Lycée agricole	50	43.5%	65	56.5%
Lycée professionnel	74	17.7%	343	82.3%
Total	431	17.1%	2090	82.9%

Y a-t-il eu signalement d'un danger grave ou imminent cette année ?	Oui		Non	
	N	%	N	%
Collège	84	3.8%	2123	96.2%
Lycée	27	5.3%	480	94.7%
Lycée agricole	14	10.3%	122	89.7%
Lycée professionnel	36	6.3%	535	93.7%
Total	161	4.7%	3260	95.3%

Le temps dégagé dans son activité principale est-il prévu ?	Oui		Non	
	N	%	N	%
Collège	379	25.8%	1090	74.2%
Lycée	99	27.5%	261	72.5%
Lycée agricole	53	53.0%	47	47.0%
Lycée professionnel	125	30.1%	290	69.9%
Total	656	28.0%	1688	72.0%

Présence du registre d'hygiène et sécurité	Oui		Non	
	N	%	N	%
Collège	1387	64.1%	778	35.9%
Lycée	317	64.6%	174	35.4%
Lycée agricole	114	82.0%	25	18.0%
Lycée professionnel	391	69.7%	170	30.3%
Total	2209	65.8%	1147	34.2%

A-t-il (ont-ils) reçu la formation ACMO Initiale	Oui		Non	
	N	%	N	%
Collège	1473	74.7%	498	25.3%
Lycée	344	79.4%	89	20.6%
Lycée agricole	102	83.6%	20	16.4%
Lycée professionnel	400	79.8%	101	20.2%
Total	2319	76.6%	708	23.4%

L'établissement dispose-t-il d'une infirmière ?	Oui		Non	
	N	%	N	%
Collège	2032	88.4%	266	11.6%
Lycée	460	87.3%	67	12.7%
Lycée agricole	89	64.0%	50	36.0%
Lycée professionnel	523	89.7%	60	10.3%
Total	3104	87.5%	443	12.5%

## La base ESOPE

Dernière visite de l'inspecteur hygiène et sécurité	Année en cours	Année N-1	Année N-2	Ne sait pas
	%	%	%	%
Collège	7.1%	8.4%	13.5%	71.0%
Lycée	10.7%	8.5%	16.7%	64.0%
Lycée agricole	25.4%	17.9%	33.6%	23.1%
Lycée professionnel	10.6%	10.2%	18.8%	60.5%
Total	9.0%	9.1%	15.7%	66.2%

Dernière visite de l'inspecteur du travail	Année en cours	Année N-1	Année N-2	Ne sait pas
	%	%	%	%
Collège	4.2%	4.6%	6.5%	61.6%
Lycée	11.7%	6.0%	5.7%	60.1%
Lycée agricole	10.9%	9.3%	14.0%	64.3%
Lycée professionnel	18.3%	8.3%	12.6%	57.4%
Total	8.7%	5.7%	8.1%	60.6%

Dernière visite des services vétérinaires	Année en cours	Année N-1	Année N-2	Ne sait pas
	%	%	%	%
Collège	36.0%	22.7%	21.4%	19.8%
Lycée	40.8%	20.1%	24.1%	15.1%
Lycée agricole	39.3%	19.3%	20.7%	20.7%
Lycée professionnel	36.2%	20.1%	22.6%	21.2%
Total	36.9%	21.8%	22.0%	19.4%

Présence du document d'évaluation des risques professionnels	Oui		Non	
	N	%	N	%
Collège	779	36.2%	1374	63.8%
Lycée	209	42.0%	289	58.0%
Lycée agricole	86	63.2%	50	36.8%
Lycée professionnel	265	47.5%	293	52.5%
Total	1339	40.0%	2006	60.0%

Existe-t-il un programme annuel de prévention ?	Oui		Non	
	N	%	N	%
Collège	350	16.3%	1799	83.7%
Lycée	105	21.4%	385	78.6%
Lycée agricole	63	46.7%	72	53.3%
Lycée professionnel	135	24.5%	417	75.5%
Total	653	19.6%	2673	80.4%

A-t-il fait l'objet d'une communication au CA ?	Oui		Non	
	N	%	N	%
Collège	291	28.8%	718	71.2%
Lycée	84	35.0%	156	65.0%
Lycée agricole	36	31.3%	79	68.7%
Lycée professionnel	117	37.7%	193	62.3%
Total	528	31.5%	1146	68.5%

Nombre de réunions de la CHS depuis le début de l'année scolaire	0	1	2	3 ou plus
	Collège	60.8%	26.7%	9.0%
Lycée	47.0%	33.3%	13.0%	6.7%
Lycée agricole	19.1%	23.5%	52.2%	5.1%
Lycée professionnel	37.8%	36.2%	18.0%	8.0%
Total	53.0%	29.2%	12.9%	4.8%

Avez-vous un formateur PSC1 ou SST dans l'établissement ?	Oui		Non	
	N	%	N	%
Collège	846	38.3%	1361	61.7%
Lycée	239	47.3%	266	52.7%
Lycée agricole	64	46.0%	75	54.0%
Lycée professionnel	424	76.3%	132	23.7%

Le chef d'établissement est-il titulaire du PSC1 ou du SST ?	Oui		Non	
	N	%	N	%
Collège	445	21.9%	1590	78.1%
Lycée	66	15.0%	374	85.0%
Lycée agricole	29	23.0%	97	77.0%
Lycée professionnel	77	14.9%	439	85.1%

## La base ESOPE

ATOSS titulaires du PSC1 ou du SST	Collège	Lycée	Lycée agricole	Lycée pro
0	25.5%	19.8%	13.4%	21.8%
1	24.4%	11.8%	10.7%	18.3%
2	20.0%	15.5%	14.3%	17.4%
3	10.6%	11.5%	13.4%	11.9%
4	6.7%	8.3%	9.8%	8.9%
5 et plus	12.7%	33.0%	38.4%	21.6%

Session de formation aux gestes de premiers secours pour les élèves ?	Oui		Non	
	N	%	N	%
Collège	1160	52.2%	1064	47.8%
Lycée	353	70.2%	150	29.8%
Lycée agricole	110	78.6%	30	21.4%
Lycée professionnel	463	83.0%	95	17.0%
Total	2086	60.9%	1339	39.1%

Enseignants titulaires du PSC1 ou du SST	Collège	Lycée	Lycée agricole	Lycée pro
0	18.5%	19.2%	9.5%	8.1%
1	13.2%	7.9%	10.8%	8.4%
2	12.1%	12.1%	14.9%	13.2%
3	8.7%	5.7%	16.2%	13.0%
4	8.9%	4.5%	8.1%	9.5%
5 et plus	38.7%	50.6%	40.5%	47.8%

Session de formation aux gestes de premiers secours pour les personnels ?	Oui		Non	
	N	%	N	%
Collège	748	33.5%	1482	66.5%
Lycée	239	46.2%	278	53.8%
Lycée agricole	63	44.7%	78	55.3%
Lycée professionnel	267	47.3%	297	52.7%
Total	1317	38.2%	2135	61.8%

## La base ESOPE

## La maintenance

## Les contrats

Equipements présents	Collège		Lycée		Lycée agricole		Lycée professionnel	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Ascenseurs	1212	55.3%	436	84.2%	73	52.9%	412	74.2%
Systèmes de sécurité	1738	83.1%	453	91.5%	109	80.1%	480	89.9%
Détection incendie	1376	63.7%	404	85.6%	135	97.8%	425	87.8%
Alarme incendie	2193	99.6%	518	99.8%	139	100.0%	552	99.5%
Désenfumage	1964	90.8%	468	97.7%	130	94.9%	479	97.6%
VMC	1653	78.8%	448	90.0%	128	92.1%	479	88.7%
Gaz combustibles	1736	82.2%	457	89.6%	132	96.4%	473	87.6%
Fioul	490	24.6%	106	23.3%	85	64.4%	118	24.0%
Appareils de cuisson	1968	90.4%	486	94.2%	127	91.4%	501	90.6%
Appareils de lavage	147	7.3%	150	31.6%	66	50.8%	230	44.7%
Chariots automoteurs élévateurs à conducteur accompagné	9	0.4%	36	7.9%	10	7.9%	68	13.9%
Chariots automoteurs élévateurs à conducteur porté	12	0.6%	48	10.6%	22	17.5%	91	18.3%
Portes et portails automatiques	1000	47.3%	388	77.6%	58	43.9%	392	73.1%
Monte-charges	734	35.8%	295	61.0%	53	40.8%	276	53.5%
Machines (compacteurs à déchets, presses, massicots ...)	640	31.7%	259	55.1%	56	43.8%	238	46.7%
Appareils sous pression	570	28.8%	239	51.3%	87	65.4%	299	59.1%
Réservoirs enterrés (liquides inflam.)	330	16.4%	58	12.7%	53	41.4%	74	14.9%
Paratonnerre	335	17.4%	180	40.0%	48	37.2%	142	29.3%
Equipements frigorifiques (fluides frigorigènes de charge > kg)	1334	66.5%	368	78.1%	101	74.8%	374	71.9%
Aires de jeu collectives	1085	53.2%	274	58.1%	83	61.9%	209	40.4%

Contrats d'entretien (obligations du règlement de sécurité ERP)	Collège		Lycée		Lycée agricole		Lycée professionnel	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Ascenseurs	1099	87.6%	408	96.3%	69	79.8%	360	94%
Détection incendie	1601	93.6%	456	98.4%	145	98%	461	98.3%
Portes automatiques (public)	584	56.9%	261	74%	31	42.3%	142	41.5%

Contrôle et vérifications (obligations du règlement de sécurité ERP)	Collège		Lycée		Lycée agricole		Lycée professionnel	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Ascenseurs	1085	53.2%	274	58.1%	83	61.9%	209	40.4%
Systèmes de sécurité/catégories A et B	1304	92.4%	403	96.4%	93	92.1%	408	94.9%
Systèmes de sécurité hors catégories A et B, équipements d'alarme	1673	95.7%	403	95.0%	116	95.1%	441	96.1%
Installations électriques, éclairage	2085	99.1%	500	98.8%	133	97.1%	534	99.3%
Désenfumage	1861	95.1%	480	97.4%	124	93.9%	509	97.0%
Chauffage, ventilation	1949	97.5%	477	97.0%	125	96.9%	505	97.7%
Installations aux gaz combustibles et hydrocarbures	1782	94.7%	449	96.8%	125	96.2%	473	96.3%
Appareils de cuisson	1810	92.7%	463	95.7%	124	96.1%	471	91.6%
Moyens d'extinction contre l'incendie	2028	98.4%	489	98.2%	133	97.8%	520	98.1%

## La base ESOPE

Contrôles et vérifications périodiques (obligations découlant du règlement de sécurité ERP)	Collège		Lycée		Lycée agricole		Lycée professionnel	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Appareils de levage	113	22.8%	118	59.0%	48	65.8%	191	69.0%
Chariots automoteurs élévateurs à conducteur accompagnant	13	3.3%	31	24.2%	10	24.4%	56	33.3%
Chariots automoteurs élévateurs à conducteur porté	12	3.0%	43	31.2%	19	38.8%	79	41.6%
Portes et portails automatiques	742	70.3%	312	82.8%	39	54.9%	292	76.6%
Machines (compacteurs à déchets, presses à balles, massicot)	190	28.0%	116	48.9%	16	27.1%	119	48.6%
Monte-charges	683	71.2%	268	85.6%	45	65.2%	261	82.9%
Appareils sous pression	272	39.6%	170	71.4%	61	71.8%	218	70.1%
Réservoirs enterrés contenant des liquides inflammables	168	28.7%	34	23.6%	29	45.3%	31	18.6%
Rafrâchissement, climatisation	260	42.8%	119	62.0%	34	55.7%	118	52.2%
Aération des locaux de travail	326	49.2%	113	58.2%	31	52.5%	119	53.1%
Paratonnerre	110	19.3%	68	33.7%	15	25.9%	55	28.1%
Equipements frigorifiques (frigorigènes de charge > kg)	922	74.8%	280	83.3%	69	75.8%	272	79.8%
Cuisine : assainissement des bacs à graisse	1577	92.9%	412	95.8%	104	88.9%	429	94.7%
Aires de jeu collectives	766	71.1%	211	74.3%	65	74.7%	160	63.0%

Montant annuel des contrats	Collège		Lycée		Lycée agricole		Lycée professionnel	
	N	%	N	%	N	%	N	%
De 0 à 3 000 euros	167	11.0%	15	4.2%	4	4.1%	17	4.3%
De 3 000 à 5 000 euros	193	12.7%	9	2.5%	9	9.3%	20	5.1%
De 5 000 à 10 000 euros	485	31.9%	27	7.5%	12	12.4%	50	12.7%
De 10 000 à 25 000 euros	565	37.1%	136	37.7%	46	47.4%	164	41.6%
De 25 000 à 50 000 euros	103	6.8%	131	36.3%	23	23.7%	100	25.4%
50 000.00 euros et plus	9	0.6%	43	11.9%	3	3.1%	43	10.9%

## Les personnels

Nombre total de jours de formation continue durant l'année précédente pour les agents de maintenance	Collège		Lycée		Lycée agricole		Lycée professionnel	
	N	%	N	%	N	%	N	%
0	875	55.1%	169	45.7%	70	59.3%	228	54.0%
1	72	4.5%	7	1.9%	3	2.5%	10	2.4%
2	166	10.5%	24	6.5%	13	11.0%	41	9.7%
3	150	9.4%	27	7.3%	12	10.2%	42	10.0%
4	73	4.6%	27	7.3%	6	5.1%	20	4.7%
5 et plus	252	15.9%	116	31.4%	14	11.9%	81	19.2%

## La base ESOPE

Nombre d'agents de maintenance ayant suivi une formation continue durant l'année précédente	Collège		Lycée		Lycée agricole		Lycée professionnel	
	N	%	N	%	N	%	N	%
0	993	55.7%	184	45.3%	77	62.1%	248	54.0%
1	633	35.5%	88	21.7%	29	23.4%	119	25.9%
de 2 à 5	143	8.0%	122	30.0%	16	12.9%	85	18.5%
de 5 à 10	12	0.7%	8	2.0%	2	1.6%	3	0.7%
10 et plus	2	0.1%	4	1.0%	0	0.0%	4	0.9%
Total	1783	100.0%	406	100.0%	124	100.0%	459	100.0%

Faites-vous appel à une équipe mobile d'ouvriers professionnels (EMOP) ?	Oui		Non	
	N	%	N	%
Collège	887	42.6%	1193	57.4%
Lycée	228	46.6%	261	53.4%
Lycée agricole	21	15.9%	111	84.1%
Lycée professionnel	261	49.7%	264	50.3%
Total	1397	43.3%	1829	56.7%

## La maintenance des machines

Disposez-vous d'un inventaire des machines outils et systèmes dédiés à l'enseignement ?	Oui		Non		Ne sait pas	
	N	%	N	%	N	%
Collège	982	58.5%	569	33.9%	127	7.6%
Lycée	195	52.8%	147	39.8%	27	7.3%
Lycée agricole	63	60.6%	38	36.5%	3	2.9%
Lycée professionnel	298	72.2%	89	21.5%	26	6.3%

Avez-vous pris des dispositions pour maintenir la conformité de ce type de machine ?	Oui		Non		Ne sait pas	
	N	%	N	%	N	%
Collège	650	57.7%	290	25.8%	186	16.5%
Lycée	128	54.9%	57	24.5%	48	20.6%
Lycée agricole	31	73.8%	5	11.9%	6	14.3%
Lycée professionnel	224	80.3%	26	9.3%	29	10.4%

Disposez-vous d'un inventaire des machines (autres que machines-outils) et systèmes dédiés à l'enseignement ?	Oui		Non		Ne sait pas	
	N	%	N	%	N	%
Collège	715	59.1%	362	29.9%	132	10.9%
Lycée	161	62.6%	61	23.7%	35	13.6%
Lycée agricole	22	50.0%	16	36.4%	6	13.6%
Lycée professionnel	215	71.7%	49	16.3%	36	12.0%

## La base ESOPE

Avez-vous pris des dispositions pour maintenir la conformité de ce type de machine ?	Oui		Non		Ne sait pas	
	N	%	N	%	N	%
Collège	584	52.1%	338	30.2%	198	17.7%
Lycée	135	55.8%	54	22.3%	53	21.9%
Lycée agricole	25	64.1%	7	17.9%	7	17.9%
Lycée professionnel	204	73.1%	33	11.8%	42	15.1%

Disposez vous d'un inventaire des autres machines et systèmes non dédiés à l'enseignement (reprographie, cuisine) ?	Oui		Non		Ne sait pas	
	N	%	N	%	N	%
Collège	1017	78.2%	222	17.1%	61	4.7%
Lycée	243	84.7%	33	11.5%	11	3.8%
Lycée agricole	30	65.2%	13	28.3%	3	6.5%
Lycée professionnel	251	81.0%	42	13.5%	17	5.5%

Avez-vous pris des dispositions pour maintenir la conformité de ce type de machine ?	Oui		Non		Ne sait pas	
	N	%	N	%	N	%
Collège	1008	80.6%	148	11.8%	94	7.5%
Lycée	236	84.3%	26	9.3%	18	6.4%
Lycée agricole	39	92.9%	2	4.8%	1	2.4%
Lycée professionnel	243	82.7%	26	8.8%	25	8.5%

Des équipements de protection individuelle sont-ils à la disposition (en nombre suffisant) des personnels ?	Oui		Non	
	N	%	N	%
Collège	1327	81.3%	306	18.7%
Lycée	315	87.0%	47	13.0%
Lycée agricole	110	88.7%	14	11.3%
Lycée professionnel	378	89.4%	45	10.6%

## Les analyses environnementales

Un diagnostic amiante a t-il été réalisé (articles R 1334-15 et R 1334-16 du code de la santé publique) ?	Pas réalisé		Réalisé avant le 19/9/2001		Réalisé après le 19/9/2001		Ne sait pas	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Collège	75	5.6%	237	17.8%	843	63.1%	180	13.5%
Lycée	9	3.0%	76	25.1%	194	64.0%	24	7.9%
Lycée agricole	1	2.1%	10	20.8%	36	75.0%	1	2.1%
Lycée professionnel	6	1.9%	73	22.6%	201	62.2%	43	13.3%
Total	91	4.5%	396	19.7%	1274	63.4%	248	12.3%

## La base ESOPE

Quelles ont été les suites du diagnostic amiante ?	Les travaux nécessaires ont été réalisés		Un contrôle périodique a été mis en place		Aucun travaux (absence d'amiante)		Total	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Collège	294	28.1%	119	11.4%	635	60.6%	1048	100.0%
Lycée	74	28.8%	30	11.7%	153	59.5%	257	100.0%
Lycée agricole	10	24.4%	7	17.1%	24	58.5%	41	100.0%
Lycée professionnel	76	29.0%	36	13.7%	150	57.3%	262	100.0%

Présence du dossier technique «amiante» ?	Oui		Non		Total	
	N	%	N	%	N	%
Collège	814	53.7%	701	46.3%	1515	100.0%
Lycée	210	61.0%	134	39.0%	344	100.0%
Lycée agricole	61	58.1%	44	41.9%	105	100.0%
Lycée professionnel	225	60.6%	146	39.4%	371	100.0%

Des mesures de radon ont-elles été effectuées dans votre établissement ?	Oui		Non		Total	
	N	%	N	%	N	%
Collège	355	19.9%	1425	80.1%	1780	100.0%
Lycée	77	18.2%	347	81.8%	424	100.0%
Lycée agricole	29	23.2%	96	76.8%	125	100.0%
Lycée professionnel	87	19.8%	352	80.2%	439	100.0%

Avez-vous fait un repérage des peintures susceptibles de contenir du plomb ?	Oui		Non		Total	
	N	%	N	%	N	%
Collège	345	19.2%	1454	80.8%	1799	100.0%
Lycée	104	23.6%	336	76.4%	440	100.0%
Lycée agricole	24	19.0%	102	81.0%	126	100.0%
Lycée professionnel	90	19.7%	368	80.3%	458	100.0%

Existe-t-il des peintures contenant du plomb ?	Oui		Non		Ne sait pas	
	N	%	N	%	N	%
Collège	27	1.4%	817	42.8%	1064	55.8%
Lycée	26	5.6%	188	40.7%	248	53.7%
Lycée agricole	7	5.4%	37	28.7%	85	65.9%
Lycée professionnel	19	4.0%	180	38.0%	275	58.0%

Avez-vous fait un repérage des canalisations en plomb ?	Oui		Non	
	N	%	N	%
Collège	256	16.7%	1279	83.3%
Lycée	108	28.7%	268	71.3%
Lycée agricole	21	19.4%	87	80.6%
Lycée professionnel	83	21.3%	307	78.7%

## La base ESOPE

Avez-vous effectué un diagnostic de légionelles ?	Oui		Non		Total	
	N	%	N	%	N	%
Collège	692	36.9%	1185	63.1%	1877	100.0%
Lycée	303	65.3%	161	34.7%	464	100.0%
Lycée agricole	71	54.6%	59	45.4%	130	100.0%
Lycée professionnel	291	61.0%	186	39.0%	477	100.0%
Total	1357	46.0%	1591	54.0%	2948	100.0%

Présence de légionelles ?	Oui		Non	
	N	%	N	%
Collège	40	3.8%	1023	96.2%
Lycée	72	19.7%	294	80.3%
Lycée agricole	25	27.5%	66	72.5%
Lycée professionnel	62	17.6%	290	82.4%
Total	199	10.6%	1673	89.4%

Présence de transformateur à pyralène ?	Oui		Non		Ne sait pas	
	N	%	N	%	N	%
Collège	99	5.3%	1323	70.8%	446	23.9%
Lycée	40	8.7%	353	76.4%	69	14.9%
Lycée agricole	10	8.0%	89	71.2%	26	20.8%
Lycée professionnel	46	9.7%	335	70.7%	93	19.6%
Total	195	6.7%	2100	71.7%	634	21.6%

## La base ESOPE

## Les équipements sportifs

## Les installations intramuros

Votre établissement possède-t-il (intramuros) un (des) gymnase(s) (+ de 600 m <sup>2</sup> ) ou salles (- de 600 m <sup>2</sup> ) pour l'EPS ?	Non		1 gymnase		2 gymnases et +		1 salle		2 salles et +	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Collège	1006	68.9%	202	13.8%	11	0.8%	200	13.7%	41	2.8%
Lycée	140	38.7%	112	30.9%	26	7.2%	52	14.4%	32	8.8%
Lycée agricole	18	31.6%	24	42.1%	1	1.8%	10	17.5%	4	7.0%
Lycée professionnel	220	59.0%	80	21.4%	10	2.7%	51	13.7%	12	3.2%
Total	1384	61.5%	418	18.6%	48	2.1%	313	13.9%	89	4.0%

Combien de vestiaires collectifs attendant à cette (ces) installation(s) existe-t-il ?	Aucun		1		2		3 et +		Ne sait pas	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Collège	79	12.2%	21	3.3%	353	54.6%	142	22.0%	51	7.9%
Lycée	11	5.3%	13	6.2%	95	45.5%	80	38.3%	10	4.8%
Lycée agricole	7	16.7%	1	2.4%	23	54.8%	10	23.8%	1	2.4%
Lycée professionnel	20	11.2%	15	8.4%	81	45.3%	48	26.8%	15	8.4%
Total	117	10.9%	50	4.6%	552	51.3%	280	26.0%	77	7.2%

Présence dans tous les cas d'un téléphone d'urgence accessible à proximité ?	Oui		Non		Ne sait pas	
	N	%	N	%	N	%
Collège	573	80.0%	115	16.1%	28	3.9%
Lycée	194	88.2%	21	9.5%	5	2.3%
Lycée agricole	36	87.8%	4	9.8%	1	2.4%
Lycée professionnel	162	84.8%	20	10.5%	9	4.7%
Total	965	82.6%	160	13.7%	43	3.7%

Si oui, comment jugez-vous globalement l'état général de cette (ces) installation(s) ?	Bon		Moyen		Mauvais	
	N	%	N	%	N	%
Collège	259	59.3%	132	30.2%	46	10.5%
Lycée	100	53.2%	66	35.1%	22	11.7%
Lycée agricole	18	48.6%	14	37.8%	5	13.5%
Lycée professionnel	82	56.9%	51	35.4%	11	7.6%
Total	459	56.9%	263	32.6%	84	10.4%

Si oui, comment jugez-vous l'état général de ce (ces) vestiaire (s) ?	Bon		Moyen		Mauvais	
	N	%	N	%	N	%
Collège	313	57.0%	173	31.5%	63	11.5%
Lycée	98	51.3%	68	35.6%	25	13.1%
Lycée agricole	21	61.8%	5	14.7%	8	23.5%
Lycée professionnel	87	59.2%	45	30.6%	15	10.2%
Total	519	56.4%	291	31.6%	111	12.1%

## La base ESOPE

## Les installations extérieures à l'établissement

Votre établissement possède-t-il (intramuros) des installations extérieures pour l'EPS ?	Non		1 ou plusieurs plateau(x)		1 ou plusieurs stade(s) (piste, lançoir, sautoir...)		1 ou plusieurs terrain(s) (grand jeu)		2 salles et +	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Collège	613	43.7%	548	39.0%	104	7.4%	139	9.9%	41	2.8%
Lycée	142	40.6%	129	36.9%	43	12.3%	36	10.3%	32	8.8%
Lycée agricole	10	15.2%	34	51.5%	10	15.2%	12	18.2%	4	7.0%
Lycée professionnel	179	51.3%	107	30.7%	37	10.6%	26	7.4%	12	3.2%
Total	944	43.5%	818	37.7%	194	8.9%	213	9.8%	89	4.0%

Combien de vestiaires collectifs attendant à cette (ces) installation(s) ?	Aucun		1		2		3 et +		Ne sait pas	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Collège	364	49.7%	35	4.8%	236	32.2%	70	9.6%	27	3.7%
Lycée	111	65.3%	8	4.7%	26	15.3%	19	11.2%	6	3.5%
Lycée agricole	27	62.8%	4	9.3%	7	16.3%	5	11.6%	0	0.0%
Lycée professionnel	78	52.7%	11	7.4%	35	23.6%	16	10.8%	8	5.4%
Total	580	53.1%	58	5.3%	304	27.8%	110	10.1%	41	3.8%

Si oui, comment jugez-vous globalement l'état général de cette (ces) installation(s) ?	Bon		Moyen		Mauvais	
	N	%	N	%	N	%
Collège	408	59.6%	222	32.4%	55	8.0%
Lycée	71	44.7%	68	42.8%	20	12.6%
Lycée agricole	21	50.0%	16	38.1%	5	11.9%
Lycée professionnel	66	48.2%	49	35.8%	22	16.1%
Total	566	55.3%	355	34.7%	102	10.0%

Votre établissement possède-t-il (intramuros) des panneaux de basket-ball/buts de handball/ football ?	Oui		Non		Ne sait pas	
	N	%	N	%	N	%
Collège	881	66.7%	436	33.0%	3	0.2%
Lycée	213	69.2%	94	30.5%	1	0.3%
Lycée agricole	44	83.0%	9	17.0%	0	0.0%
Lycée professionnel	178	55.5%	143	44.5%	0	0.0%
Total	1316	65.7%	682	34.1%	4	0.2%

Si oui, quelle est l'année du dernier contrôle prévu par le décret ?	Année en cours		N-1		N-2		Avant		Ne sait pas	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Collège	450	51.4%	213	24.3%	73	8.3%	68	7.8%	72	8.2%
Lycée	108	50.0%	54	25.0%	17	7.9%	17	7.9%	20	9.3%
Lycée agricole	19	44.2%	11	25.6%	3	7.0%	4	9.3%	6	14.0%
Lycée professionnel	100	56.5%	32	18.1%	14	7.9%	15	8.5%	16	9.0%
Total	677	51.6%	310	23.6%	107	8.2%	104	7.9%	114	8.7%

## La base ESOPE

Lors de ce contrôle, y-a-t-il eu un ou plusieurs matériels déclaré(s) non-conforme(s) au décret ?	Oui		Non		Ne sait pas	
	N	%	N	%	N	%
Collège	85	10.0%	713	83.7%	54	6.3%
Lycée	22	10.5%	168	80.0%	20	9.5%
Lycée agricole	9	21.4%	27	64.3%	6	14.3%
Lycée professionnel	16	9.2%	143	82.7%	14	8.1%
Total	132	10.3%	1051	82.3%	94	7.4%

Utilisez-vous un gymnase (+ 600m2) extérieur à l'établissement ?	Oui		Non		Ne sait pas		Total	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Collège	1064	77.6%	255	18.6%	52	3.8%	1371	100.0%
Lycée	206	66.0%	100	32.1%	6	1.9%	312	100.0%
Lycée agricole	18	35.3%	32	62.7%	1	2.0%	51	100.0%
Lycée professionnel	237	72.5%	80	24.5%	10	3.1%	327	100.0%
Total	1525	74.0%	467	22.7%	69	3.3%	2061	100.0%

Présence dans tous les cas d'un téléphone d'urgence accessible à proximité ?	Oui		Non		Ne sait pas	
	N	%	N	%	N	%
Collège	985	83.4%	90	7.6%	106	9.0%
Lycée	193	86.2%	5	2.2%	26	11.6%
Lycée agricole	21	87.5%	0	0.0%	3	12.5%
Lycée professionnel	215	81.7%	12	4.6%	36	13.7%
Total	1414	83.6%	107	6.3%	171	10.1%

Gardiennage permanent pendant l'utilisation ?	Oui		Non		Ne sait pas	
	N	%	N	%	N	%
Collège	553	47.2%	451	38.5%	168	14.3%
Lycée	128	55.7%	59	25.7%	43	18.7%
Lycée agricole	12	50.0%	6	25.0%	6	25.0%
Lycée professionnel	153	58.4%	64	24.4%	45	17.2%
Total	846	50.1%	580	34.4%	262	15.5%

Utilisez-vous une salle (- 600m2) extérieure à l'établissement ?	Oui		Non		Ne sait pas		Total	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Collège	463	37.8%	704	57.5%	57	4.7%	1224	100.0%
Lycée	87	32.2%	171	63.3%	12	4.4%	270	100.0%
Lycée agricole	10	22.7%	31	70.5%	3	6.8%	44	100.0%
Lycée professionnel	130	43.3%	150	50.0%	20	6.7%	300	100.0%
Total	690	37.5%	1056	57.5%	92	5.0%	1838	100.0%

## La base ESOPE

Présence dans tous les cas d'un téléphone d'urgence accessible à proximité ?	Oui		Non		Ne sait pas	
	N	%	N	%	N	%
Collège	394	74.8%	62	11.8%	71	13.5%
Lycée	83	77.6%	4	3.7%	20	18.7%
Lycée agricole	10	90.9%	0	0.0%	1	9.1%
Lycée professionnel	119	79.9%	4	2.7%	26	17.4%
Total	606	76.3%	70	8.8%	118	14.9%

Gardiennage permanent pendant l'utilisation ?	Oui		Non		Ne sait pas	
	N	%	N	%	N	%
Collège	204	39.0%	212	40.5%	107	20.5%
Lycée	46	43.8%	32	30.5%	27	25.7%
Lycée agricole	7	63.6%	3	27.3%	1	9.1%
Lycée professionnel	81	55.9%	28	19.3%	36	24.8%
Total	338	43.1%	275	35.1%	171	21.8%

Utilisez-vous une SAE extérieure à l'établissement ?	Oui		Non		Ne sait pas	
	N	%	N	%	N	%
Collège	75	7.3%	689	66.8%	268	26.0%
Lycée	15	6.6%	146	64.3%	66	29.1%
Lycée agricole	3	8.6%	23	65.7%	9	25.7%
Lycée professionnel	16	6.3%	153	60.2%	85	33.5%
Total	109	7.0%	1011	65.3%	428	27.6%

Si oui, quelle est l'année du dernier contrôle de cette SAE par un organisme habilité ?	Année en cours		N-1		N-2		Avant		Ne sait pas	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Collège	16	7.0%	10	4.4%	3	1.3%	5	2.2%	195	85.2%
Lycée	4	7.8%	2	3.9%	0	0.0%	1	2.0%	44	86.3%
Lycée agricole	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	10	100.0%
Lycée professionnel	3	5.4%	3	5.4%	0	0.0%	0	0.0%	50	89.3%
Total	23	6.6%	15	4.3%	3	0.9%	6	1.7%	299	86.4%

En dehors de ce contrôle, y a-t-il une vérification (visuelle/tactile) par le gestionnaire au moins une fois par trimestre ?	Oui		Non		Ne sait pas	
	N	%	N	%	N	%
Collège	47	12.3%	192	50.4%	142	37.3%
Lycée	10	14.1%	23	32.4%	38	53.5%
Lycée agricole	0	0.0%	4	33.3%	8	66.7%
Lycée professionnel	12	13.0%	36	39.1%	44	47.8%
Total	69	12.4%	255	45.9%	232	41.7%

## La base ESOPE

Votre établissement utilise-t-il à l'extérieur de l'établissement des panneaux de basket-ball ou des buts de handball ou de football ?	Oui		Non		Ne sait pas	
	N	%	N	%	N	%
Collège	816	67.2%	319	26.3%	79	6.5%
Lycée	141	53.4%	92	34.8%	31	11.7%
Lycée agricole	14	32.6%	26	60.5%	3	7.0%
Lycée professionnel	178	61.4%	80	27.6%	32	11.0%
Total	1149	63.4%	517	28.5%	145	8.0%

Si oui, avez-vous été informé de l'année du dernier contrôle ?	Année en cours		N-1		N-2		Avant		Ne sait pas	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Collège	101	12.0%	64	7.6%	18	2.1%	29	3.4%	632	74.9%
Lycée	21	13.5%	12	7.7%	4	2.6%	1	0.6%	117	75.5%
Lycée agricole	2	11.1%	1	5.6%	0	0.0%	0	0.0%	15	83.3%
Lycée professionnel	21	11.0%	9	4.7%	2	1.0%	2	1.0%	157	82.2%
Total	145	12.0%	86	7.1%	24	2.0%	32	2.6%	921	76.2%

Si oui, avez-vous été informé des résultats de ce contrôle ?	Oui		Non		Ne sait pas		Total
	N	%	N	%	N	%	N
Collège	153	22.0%	287	41.4%	254	36.6%	694
Lycée	31	24.2%	49	38.3%	48	37.5%	128
Lycée agricole	3	18.8%	1	6.3%	12	75.0%	16
Lycée professionnel	21	13.8%	58	38.2%	73	48.0%	152
Total	208	21.0%	395	39.9%	387	39.1%	990

Votre établissement utilise-t-il une piscine ?	Oui		Non		Ne sait pas	
	N	%	N	%	N	%
Collège	1085	78.5%	295	21.3%	2	0.1%
Lycée	215	68.3%	96	30.5%	4	1.3%
Lycée agricole	26	54.2%	22	45.8%	0	0.0%
Lycée professionnel	173	52.4%	152	46.1%	5	1.5%
Total	1499	72.2%	565	27.2%	11	0.5%

Surveillance permanente dans tous les cas d'un maître nageur sauveur attaché à la piscine ?	Oui		Non		Ne sait pas	
	N	%	N	%	N	%
Collège	1016	93.0%	10	0.9%	67	6.1%
Lycée	197	90.8%	4	1.8%	16	7.4%
Lycée agricole	26	100.0%	0	0.0%	0	0.0%
Lycée professionnel	152	86.9%	2	1.1%	21	12.0%
Total	1391	92.1%	16	1.1%	104	6.9%

## La base Esope

## Les activités expérimentales

## Les salles de travaux pratiques et leurs équipements

Disposez vous au moins d'une salle de technologie ?	Oui		Non	
	N	%	N	%
Collège	1964	99.0%	20	1.0%
Lycée	295	63.7%	168	36.3%
Lycée agricole	69	55.2%	56	44.8%
Lycée professionnel	316	65.0%	170	35.0%
Total	2644	86.5%	414	13.5%

Disposez-vous de sorbonnes (évacuation extérieure) ?	Oui		Non	
	N	%	N	%
Collège	165	10.3%	1439	89.7%
Lycée	287	70.7%	119	29.3%
Lycée agricole	64	56.1%	50	43.9%
Lycée professionnel	163	41.5%	230	58.5%
Total	679	27.0%	1838	73.0%

Les TP ont-ils lieu dans une ou des salles spécifiques ?	Oui		Non	
	N	%	N	%
Collège	1933	97.5%	49	2.5%
Lycée	475	99.4%	3	0.6%
Lycée agricole	121	95.3%	6	4.7%
Lycée professionnel	481	97.4%	13	2.6%
Total	3010	97.7%	71	2.3%

Les salles ont-elles une ventilation mécanique ?	Oui		Non	
	N	%	N	%
Collège	661	39.8%	1000	60.2%
Lycée	304	74.3%	105	25.7%
Lycée agricole	74	64.3%	41	35.7%
Lycée professionnel	249	60.4%	163	39.6%
Total	1288	49.6%	1309	50.4%

Disposez-vous de hottes chimiques ?	Oui		Non	
	N	%	N	%
Collège	105	6.4%	1542	93.6%
Lycée	242	60.0%	161	40.0%
Lycée agricole	49	43.0%	65	57.0%
Lycée professionnel	183	45.0%	224	55.0%
Total	579	22.5%	1992	77.5%

Disposez-vous de hottes à flux laminaire ?	Oui		Non	
	N	%	N	%
Collège	10	0.6%	1591	99.4%
Lycée	68	17.9%	312	82.1%
Lycée agricole	29	26.4%	81	73.6%
Lycée professionnel	27	7.0%	357	93.0%
Total	134	5.4%	2341	94.6%

Disposez-vous d'une ou de X salles de préparation ?	Oui		Non	
	N	%	N	%
Collège	1644	83.7%	321	16.3%
Lycée	459	95.8%	20	4.2%
Lycée agricole	102	80.3%	25	19.7%
Lycée professionnel	415	84.2%	78	15.8%
Total	2620	85.5%	444	14.5%

Disposez-vous de postes de sécurité microbiologique ?	Oui		Non	
	N	%	N	%
Collège	2	0.1%	1558	99.9%
Lycée	30	8.1%	341	91.9%
Lycée agricole	12	11.2%	95	88.8%
Lycée professionnel	13	3.5%	354	96.5%
Total	57	2.4%	2348	97.6%

## Entretien et vérification

Entretien périodique des hottes chimiques	Oui		Non	
	N	%	N	%
Collège	63	13.8%	393	86.2%
Lycée	205	70.9%	84	29.1%
Lycée agricole	40	62.5%	24	37.5%
Lycée professionnel	130	54.2%	110	45.8%
Total	438	41.8%	611	58.2%

Vérifications périodiques des hottes chimiques	Oui		Non	
	N	%	N	%
Collège	58	11.7%	439	88.3%
Lycée	154	54.6%	128	45.4%
Lycée agricole	29	44.6%	36	55.4%
Lycée professionnel	110	43.3%	144	56.7%
Total	351	32.0%	747	68.0%

## La base Esope

Entretien périodique des sorbonnes	Oui		Non	
	N	%	N	%
Collège	73	15.4%	400	84.6%
Lycée	175	58.7%	123	41.3%
Lycée agricole	35	49.3%	36	50.7%
Lycée professionnel	88	38.8%	139	61.2%
Total	371	34.7%	698	65.3%

Entretien périodique des hottes à flux laminaire	Oui		Non	
	N	%	N	%
Collège	6	1.5%	388	98.5%
Lycée	48	31.4%	105	68.6%
Lycée agricole	20	43.5%	26	56.5%
Lycée professionnel	15	11.2%	119	88.8%
Total	89	12.2%	638	87.8%

Entretien périodique des postes de sécurité microbiologique	Oui		Non	
	N	%	N	%
Collège	1	0.3%	380	99.7%
Lycée	27	20.5%	105	79.5%
Lycée agricole	12	30.8%	27	69.2%
Lycée professionnel	11	8.5%	119	91.5%
Total	51	7.5%	631	92.5%

Vérifications périodiques des sorbonnes	Oui		Non	
	N	%	N	%
Collège	71	13.7%	446	86.3%
Lycée	135	46.1%	158	53.9%
Lycée agricole	21	28.4%	53	71.6%
Lycée professionnel	68	28.9%	167	71.1%
Total	295	26.4%	824	73.6%

Vérifications périodiques des hottes à flux laminaire	Oui		Non	
	N	%	N	%
Collège	6	1.4%	431	98.6%
Lycée	37	25.2%	110	74.8%
Lycée agricole	14	28.0%	36	72.0%
Lycée professionnel	9	6.2%	136	93.8%
Total	66	8.5%	713	91.5%

Vérifications périodiques des postes de sécurité microbiologique	Oui		Non	
	N	%	N	%
Collège	1	0.2%	429	99.8%
Lycée	21	15.8%	112	84.2%
Lycée agricole	9	22.0%	32	78.0%
Lycée professionnel	8	5.8%	129	94.2%
Total	39	5.3%	702	94.7%

## Les produits manipulés par les élèves

Produits inflammables	Oui		Non	
	N	%	N	%
Collège	490	35.3%	900	64.7%
Lycée	339	86.9%	51	13.1%
Lycée agricole	81	77.9%	23	22.1%
Lycée professionnel	257	67.6%	123	32.4%
Total	1167	51.5%	1097	48.5%

Produits explosifs	Oui		Non	
	N	%	N	%
Collège	47	5.0%	894	95.0%
Lycée	101	31.9%	216	68.1%
Lycée agricole	17	21.5%	62	78.5%
Lycée professionnel	52	17.9%	239	82.1%
Total	217	13.3%	1411	86.7%

Produits toxiques	Oui		Non	
	N	%	N	%
Collège	388	29.6%	923	70.4%
Lycée	278	74.1%	97	25.9%
Lycée agricole	73	70.9%	30	29.1%
Lycée professionnel	209	57.7%	153	42.3%
Total	948	44.1%	1203	55.9%

Produits corrosifs	Oui		Non	
	N	%	N	%
Collège	604	44.3%	758	55.7%
Lycée	332	87.1%	49	12.9%
Lycée agricole	82	78.8%	22	21.2%
Lycée professionnel	258	71.1%	105	28.9%
Total	1276	57.7%	934	42.3%

## La base Esope

Gaz asphyxiant	Oui		Non	
	N	%	N	%
Collège	16	1.9%	830	98.1%
Lycée	47	17.7%	218	82.3%
Lycée agricole	10	14.3%	60	85.7%
Lycée professionnel	25	9.6%	235	90.4%
Total	98	6.8%	1343	93.2%

Agents cancérogènes	Oui		Non	
	N	%	N	%
Collège	14	1.6%	839	98.4%
Lycée	78	28.0%	201	72.0%
Lycée agricole	21	29.6%	50	70.4%
Lycée professionnel	25	9.5%	238	90.5%
Total	138	9.4%	1328	90.6%

Agents mutagènes	Oui		Non	
	N	%	N	%
Collège	7	0.9%	812	99.1%
Lycée	48	18.6%	210	81.4%
Lycée agricole	13	19.4%	54	80.6%
Lycée professionnel	16	6.4%	233	93.6%
Total	84	6.0%	1309	94.0%

Echantillon d'origine humaine	Oui		Non	
	N	%	N	%
Collège	84	10.0%	760	90.0%
Lycée	36	13.7%	226	86.3%
Lycée agricole	7	10.8%	58	89.2%
Lycée professionnel	17	6.7%	238	93.3%
Total	144	10.1%	1282	89.9%

Agents toxiques pour la reproduction	Oui		Non	
	N	%	N	%
Collège	8	1.0%	805	99.0%
Lycée	45	17.0%	219	83.0%
Lycée agricole	12	18.2%	54	81.8%
Lycée professionnel	20	7.8%	235	92.2%
Total	85	6.1%	1313	93.9%

Micro-organisme non pathogène pour l'homme	Oui		Non	
	N	%	N	%
Collège	219	24.0%	695	76.0%
Lycée	142	50.7%	138	49.3%
Lycée agricole	33	46.5%	38	53.5%
Lycée professionnel	57	21.6%	207	78.4%
Total	451	29.5%	1078	70.5%

Micro-organisme pathogène pour l'homme	Oui		Non	
	N	%	N	%
Collège	11	1.4%	798	98.6%
Lycée	27	10.8%	222	89.2%
Lycée agricole	15	23.8%	48	76.2%
Lycée professionnel	10	4.0%	238	96.0%
Total	63	4.6%	1306	95.4%

Animaux de laboratoire	Oui		Non	
	N	%	N	%
Collège	117	13.7%	738	86.3%
Lycée	69	25.9%	197	74.1%
Lycée agricole	25	36.2%	44	63.8%
Lycée professionnel	23	8.9%	236	91.1%
Total	234	16.1%	1215	83.9%

Organisme génétiquement modifié	Oui		Non	
	N	%	N	%
Collège	1	0.1%	795	99.9%
Lycée	14	5.9%	225	94.1%
Lycée agricole	1	1.6%	60	98.4%
Lycée professionnel	4	1.6%	243	98.4%
Total	20	1.5%	1323	98.5%

Source radioactive scellée	Oui		Non	
	N	%	N	%
Collège	2	0.2%	803	99.8%
Lycée	37	13.4%	239	86.6%
Lycée agricole	0	0.0%	63	100.0%
Lycée professionnel	14	5.4%	243	94.6%
Total	53	3.8%	1348	96.2%

## La base Esope

Avez-vous une personne compétente en radioprotection au sens de la réglementation ?	Oui		Non	
	N	%	N	%
Collège	3	0.5%	608	99.5%
Lycée	7	2.9%	231	97.1%
Lycée agricole	0	0.0%	61	100.0%
Lycée professionnel	3	1.6%	187	98.4%
Total	13	1.2%	1087	98.8%

Avez-vous des bouteilles de gaz comprimés spécifiques pour les TP	Oui		Non	
	N	%	N	%
Collège	822	47.2%	918	52.8%
Lycée	228	55.2%	185	44.8%
Lycée agricole	40	33.1%	81	66.9%
Lycée professionnel	131	30.2%	303	69.8%
Total	1221	45.1%	1487	54.9%

Les sources radioactives sont contrôlées annuellement par un organisme agréé ?	Oui		Non	
	N	%	N	%
Collège	2	0.5%	426	99.5%
Lycée	4	1.9%	204	98.1%
Lycée agricole	0	0.0%	43	100.0%
Lycée professionnel	1	0.7%	150	99.3%
Total	7	0.8%	823	99.2%

Ce local est-il ventilé ?	Oui		Non	
	N	%	N	%
Collège	994	69.8%	431	30.2%
Lycée	331	83.8%	64	16.2%
Lycée agricole	73	69.5%	32	30.5%
Lycée professionnel	286	78.6%	78	21.4%
Total	1684	73.6%	605	26.4%

Avez-vous des lasers de classes 3A, 3B et 4 ?	Oui		Non	
	N	%	N	%
Collège	108	6.2%	1628	93.8%
Lycée	127	32.6%	262	67.4%
Lycée agricole	23	20.0%	92	80.0%
Lycée professionnel	83	19.6%	341	80.4%
Total	341	12.8%	2323	87.2%

Existe-t-il un inventaire des produits ?	Oui		Non	
	N	%	N	%
Collège	1126	72.1%	435	27.9%
Lycée	391	93.1%	29	6.9%
Lycée agricole	97	86.6%	15	13.4%
Lycée professionnel	329	81.2%	76	18.8%
Total	1943	77.8%	555	22.2%

Disposez-vous d'un local spécifique de stockage des produits dangereux ?	Oui		Non	
	N	%	N	%
Collège	1219	68.9%	551	31.1%
Lycée	351	80.9%	83	19.1%
Lycée agricole	84	68.9%	38	31.1%
Lycée professionnel	321	71.3%	129	28.7%
Total	1975	71.1%	801	28.9%

Gaz neutres (azote, argon, hélium, CO2)	Oui		Non	
	N	%	N	%
Collège	412	28.2%	1049	71.8%
Lycée	140	39.9%	211	60.1%
Lycée agricole	21	25.0%	63	75.0%
Lycée professionnel	79	22.4%	273	77.6%
Total	652	29.0%	1596	71.0%

Les produits incompatibles sont-ils séparés ?	Oui		Non	
	N	%	N	%
Collège	1332	90.1%	146	9.9%
Lycée	382	94.1%	24	5.9%
Lycée agricole	98	88.3%	13	11.7%
Lycée professionnel	361	93.8%	24	6.2%
Total	2173	91.3%	207	8.7%

Gaz dangereux (chlore, HCl, éthylène, acétylène, hydrogène, ... ) ?	Oui		Non	
	N	%	N	%
Collège	202	14.0%	1243	86.0%
Lycée	111	32.1%	235	67.9%
Lycée agricole	21	25.6%	61	74.4%
Lycée professionnel	87	25.0%	261	75.0%
Total	421	19.0%	1800	81.0%

## La base Esope

## Les déchets

Présence de bordereau de suivi des déchets industriels ?	Oui		Non	
	N	%	N	%
Collège	231	18.2%	1041	81.8%
Lycée	248	69.3%	110	30.7%
Lycée agricole	67	62.0%	41	38.0%
Lycée professionnel	185	51.2%	176	48.8%

Disposez-vous d'un local spécifique de stockage des déchets ?	Oui		Non	
	N	%	N	%
Collège	154	9.4%	1488	90.6%
Lycée	127	31.5%	276	68.5%
Lycée agricole	24	20.0%	96	80.0%
Lycée professionnel	99	23.6%	321	76.4%

Le traitement des déchets à risque infectieux manipulés en TP est-il effectué ?	Oui		Non	
	N	%	N	%
Collège	74	8.3%	813	91.7%
Lycée	91	41.4%	129	58.6%
Lycée agricole	21	31.8%	45	68.2%
Lycée professionnel	53	24.1%	167	75.9%

La collecte des déchets radioactifs est-elle organisée ?	Oui		Non	
	N	%	N	%
Collège	15	1.6%	942	98.4%
Lycée	27	12.5%	189	87.5%
Lycée agricole	2	3.6%	54	96.4%
Lycée professionnel	15	6.9%	203	93.1%

Le traitement particulier des déchets à risque infectieux d'infirmier est-il effectué ?	Oui		Non	
	N	%	N	%
Collège	427	36.1%	757	63.9%
Lycée	180	58.6%	127	41.4%
Lycée agricole	38	43.2%	50	56.8%
Lycée professionnel	182	58.3%	130	41.7%

## Les moyens de secours et les EPI

Disposez-vous d'extincteurs à CO2 à proximité ?	Oui		Non	
	N	%	N	%
Collège	1596	94.4%	94	5.6%
Lycée	417	97.7%	10	2.3%
Lycée agricole	114	96.6%	4	3.4%
Lycée professionnel	390	92.0%	34	8.0%

Entretien périodique des extincteurs CO2 réalisé ?	Oui		Non	
	N	%	N	%
Collège	1390	96.3%	53	3.7%
Lycée	383	98.7%	5	1.3%
Lycée agricole	109	97.3%	3	2.7%
Lycée professionnel	354	93.7%	24	6.3%

Vérifications périodiques des extincteurs CO2 ?	Oui		Non	
	N	%	N	%
Collège	1413	95.8%	62	4.2%
Lycée	392	97.8%	9	2.2%
Lycée agricole	112	97.4%	3	2.6%
Lycée professionnel	353	93.6%	24	6.4%

Armoires de première urgence à proximité ?	Oui		Non	
	N	%	N	%
Collège	554	34.0%	1074	66.0%
Lycée	233	58.5%	165	41.5%
Lycée agricole	78	66.1%	40	33.9%
Lycée professionnel	188	45.3%	227	54.7%

Disposez-vous de couvertures anti-feu à proximité ?	Oui		Non	
	N	%	N	%
Collège	486	29.6%	1158	70.4%
Lycée	292	71.4%	117	28.6%
Lycée agricole	76	65.0%	41	35.0%
Lycée professionnel	187	45.2%	227	54.8%

## La base Esope

L'entretien périodique des armoires de première urgence est-il fait ?	Oui		Non	
	N	%	N	%
Collège	427	57.8%	312	42.2%
Lycée	194	70.8%	80	29.2%
Lycée agricole	70	77.8%	20	22.2%
Lycée professionnel	144	59.3%	99	40.7%

Disposez-vous de blouses pour les enseignants et IATOSS	Oui		Non	
	N	%	N	%
Collège	1024	68.6%	468	31.4%
Lycée	397	97.1%	12	2.9%
Lycée agricole	104	90.4%	11	9.6%
Lycée professionnel	356	90.4%	38	9.6%

L'entretien périodique des couvertures anti-feu (remplacement) est-il fait ?	Oui		Non	
	N	%	N	%
Collège	286	42.9%	381	57.1%
Lycée	168	58.1%	121	41.9%
Lycée agricole	47	61.8%	29	38.2%
Lycée professionnel	115	50.0%	115	50.0%

Disposez-vous de gants pour les enseignants et IATOSS	Oui		Non	
	N	%	N	%
Collège	975	67.1%	477	32.9%
Lycée	377	95.2%	19	4.8%
Lycée agricole	99	87.6%	14	12.4%
Lycée professionnel	345	90.1%	38	9.9%

Disposez-vous de gants à disposition adaptés aux risques pour les élèves ?	Oui		Non	
	N	%	N	%
Collège	549	39.3%	847	60.7%
Lycée	353	89.1%	43	10.9%
Lycée agricole	90	82.6%	19	17.4%
Lycée professionnel	304	81.5%	69	18.5%

Disposez-vous de lunettes de sécurité pour les enseignants et IATOSS	Oui		Non	
	N	%	N	%
Collège	925	63.8%	525	36.2%
Lycée	368	92.7%	29	7.3%
Lycée agricole	94	83.9%	18	16.1%
Lycée professionnel	333	88.1%	45	11.9%

Disposez-vous de blouses obligatoires pour les élèves ?	Oui		Non	
	N	%	N	%
Collège	413	28.5%	1035	71.5%
Lycée	369	90.4%	39	9.6%
Lycée agricole	106	91.4%	10	8.6%
Lycée professionnel	313	81.5%	71	18.5%

Affichage des consignes spécifiques en cas d'incendie ?	Oui		Non	
	N	%	N	%
Collège	1502	93.6%	102	6.4%
Lycée	399	96.6%	14	3.4%
Lycée agricole	112	96.6%	4	3.4%
Lycée professionnel	381	93.4%	27	6.6%

Disposez-vous de lunettes de sécurité pour les élèves ?	Oui		Non	
	N	%	N	%
Collège	589	41.8%	821	58.2%
Lycée	358	90.6%	37	9.4%
Lycée agricole	88	80.7%	21	19.3%
Lycée professionnel	292	78.5%	80	21.5%

Affichage des consignes en cas d'accident ou d'incident	Oui		Non	
	N	%	N	%
Collège	861	59.3%	590	40.7%
Lycée	280	73.3%	102	26.7%
Lycée agricole	81	72.3%	31	27.7%
Lycée professionnel	273	71.7%	108	28.3%

## La base Esope

Affichage des instructions de bonne utilisation des matériels	Oui		Non	
	N	%	N	%
Collège	777	55.3%	629	44.7%
Lycée	276	72.8%	103	27.2%
Lycée agricole	67	62.6%	40	37.4%
Lycée professionnel	267	71.8%	105	28.2%

Votre établissement est-il situé dans une commune soumise à un PPRN ?	Oui	Non	Ne sait pas
	%	%	%
Collège	31.3%	21.6%	47.2%
Lycée	28.9%	16.7%	54.3%
Lycée agricole	23.4%	18%	58.6%
Lycée professionnel	30.4%	17.9%	51.7%

Une information sur les risques est-elle donnée aux élèves ?	Oui		Non	
	N	%	N	%
Collège	1128	76.9%	339	23.1%
Lycée	339	87.8%	47	12.2%
Lycée agricole	99	90.0%	11	10.0%
Lycée professionnel	340	88.5%	44	11.5%

Votre établissement est-il situé dans le périmètre défini par ce plan de prévention des risques ?	Oui	Non	Ne sait pas
	%	%	%
Collège	22.3%	26.4%	51.4%
Lycée	20.5%	21.9%	57.6%
Lycée agricole	15.3%	22%	62.7%
Lycée professionnel	21.8%	20.7%	57.5%

Une information sur les risques est-elle donnée aux personnels enseignants ?	Oui		Non	
	N	%	N	%
Collège	895	63.3%	519	36.7%
Lycée	265	72.2%	102	27.8%
Lycée agricole	69	63.9%	39	36.1%
Lycée professionnel	259	71.5%	103	28.5%

Votre établissement est-il situé à proximité d'une ou de plusieurs installation(s) classée(s) et soumise(s) à autorisation ?	Oui	Non	Ne sait pas
	%	%	%
Collège	17.3%	54.6%	28.2%
Lycée	18.8%	52.3%	28.9%
Lycée agricole	11%	48.8%	40.2%
Lycée professionnel	21.1%	50.5%	28.4%

Une information sur les risques est-elle donnée aux personnels IATOS ?	Oui		Non	
	N	%	N	%
Collège	811	60.0%	540	40.0%
Lycée	264	73.5%	95	26.5%
Lycée agricole	55	53.9%	47	46.1%
Lycée professionnel	233	68.5%	107	31.5%

Connaissez-vous l'existence de la circulaire n° 2002-119 (BOEN hors série N° 3) ?	Oui	Non
	%	%
Collège	60.8%	39.2%
Lycée	62.4%	37.6%
Lycée agricole	29%	71%
Lycée professionnel	61.1%	38.9%

## Les risques majeurs

## L'identification et la connaissance des risques

Avez-vous eu connaissance des risques majeurs présents dans votre commune ?	Oui		Non	
	N	%	N	%
Collège	1339	68.8%	608	31.2%
Lycée	306	64.4%	169	35.6%
Lycée agricole	70	53.4%	61	46.6%
Lycée professionnel	335	67.5%	161	32.5%

Si Oui, avez-vous reçu une plaquette d'information relative à ces installations ?	Oui	Non
	%	%
Collège	42.5%	57.5%
Lycée	41.4%	58.6%
Lycée agricole	16.7%	83.3%
Lycée professionnel	40.3%	59.7%

## La base Esope

Quelle a été votre source d'information concernant la connaissance de ces risques ?	Collège		Lycée		Lycée agricole		Lycée pro	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Mairie	828	37.9%	155	32.5%	43	41.3%	200	36.6%
Préfecture	520	23.8%	120	25.2%	28	26.9%	128	23.4%
Réseau éducation nationale	437	20.0%	100	21.0%	2	1.9%	116	21.2%
Internet	247	11.3%	68	14.3%	18	17.3%	59	10.8%
Autres	152	7.0%	34	7.1%	13	12.5%	44	8.0%

Avez-vous pris connaissance du Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM) établi par votre préfecture ?	Collège		Lycée		Lycée agricole		Lycée pro	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Oui	879	46.3%	190	41.2%	32	25.0%	207	42.4%
Non	1019	53.7%	271	58.8%	96	75.0%	281	57.6%

Un dossier relatif aux Risques Majeurs existe-t-il dans votre commune ?	Oui		Non		Ne sait pas	
	N	%	N	%	N	%
Collège	805	41.9%	161	8.4%	954	49.7%
Lycée	182	39.2%	34	7.3%	248	53.4%
Lycée agricole	38	29.7%	12	9.4%	78	60.9%
Lycée professionnel	214	43.8%	34	7%	241	49.3%

A quels phénomènes naturels votre établissement peut-il être exposé ?	Collège		Lycée		Lycée agricole		Lycée pro	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Cyclone	84	3.6%	18	3.3%	2	1.4%	29	4.9%
Feu de forêt	169	7.2%	21	3.9%	14	10.0%	29	4.9%
Inondation et coulée de boues	580	24.6%	122	22.5%	37	26.4%	141	23.7%
Mouvement de terrain	349	14.8%	88	16.2%	17	12.1%	91	15.3%
Séisme	339	14.4%	83	15.3%	21	15.0%	88	14.8%
Eruption volcanique	23	1.0%	6	1.1%	2	1.4%	4	0.7%
Tempête	818	34.6%	205	37.8%	47	33.6%	213	35.8%

A quels types d'accidents technologiques votre établissement peut-il être exposé ?	Collège		Lycée		Lycée agricole		Lycée pro	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Rupture de grand barrage	125	4.9%	25	3.9%	4	2.9%	26	3.9%
Accident nucléaire	312	12.3%	89	14.0%	20	14.4%	73	10.8%
Accident chimique ou industriel	589	23.1%	161	25.3%	28	20.1%	155	23.0%
Accident de transport de marchandises dangereuses	990	38.9%	221	34.7%	52	37.4%	271	40.1%
Accident de canalisation de gaz et hydrocarbures	530	20.8%	140	22.0%	35	25.2%	150	22.2%